



Data: 25 FEB. 2019

| Protocollo N°

77891

| Classifica

| Allegati N° 1.

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. n. 1572/2013 per il P.U.A. "Piano di Lottizzazione Residenziale Matteotti 2", in Comune di Cornuda (TV).

Al Comune di Cornuda

protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it

e. p.c. Direzione Difesa Suolo

difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Si fa riferimento alla nota del Comune di Cornuda, prot. n. 13310 del 05/10/2018, pervenuta in data 03/11/2018 con prot. n. 446425, con la quale il Responsabile dell'Area tecnica richiede allo scrivente Ufficio il rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e della D.G.R. n. 1572/2013 per il P.U.A. "Piano di Lottizzazione Residenziale Matteotti-2";

Premesso che l'ambito interessato dal P.U.A. in oggetto comprende un'area prospiciente via Istria nella quale è prevista la realizzazione di edifici residenziali di tipo uni e bifamiliari, a due piani fuori terra, di sottoservizi a rete, di area a verde e di parcheggio;

Vista la "Relazione geologica per il P.U.A. in via Istria" a firma del dott. geol. Roberto Callegari in data 02/10/2018 e vista la documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 11648 in data 11/01/2019 riguardante l'estratto dello "Studio di microzonazione sismica di 2° livello" del P.I. del Comune di Cornuda, riferito all'area soggetta alla trasformazione urbanistica;

Esaminata la precitata documentazione da parte della Direzione Regionale Difesa del Suolo per la quale, la medesima Direzione, ha espresso il parere con nota prot. n. 57108 del 11/02/2019, ai sensi della dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. n. 1572/2013 evidenziando che:

"La documentazione di progetto riguardante il P.U.A. in esame, comprende una specifica relazione geologica redatta dal geol. Callegari che, grazie a dati bibliografici preesistenti e a due trincee esplorative eseguite espressamente per il Piano di Lottizzazione, mette in luce tutte le caratteristiche geologiche del sottosuolo nel sito di intervento. Nello specifico, al di sotto dello strato di alterazione superficiale di spessore compreso tra 1 e 1,3 metri, si trova uno strato ghiaioso spesso 30 metri che passa, verso strati più profondi, a conglomerati localmente fessurati appartenenti alla formazione del Conglomerato del Montello.

L'area del Piano di Lottizzazione Matteotti in via Istria si colloca in un tratto di pianura del territorio comunale che, secondo la carta di microzonazione sismica di II livello, è soggetta a valori di amplificazione sismica litografica bassi, con Fa compreso tra 1,2 e 1,5. L'area di intervento non ricade nelle "Zone con necessità di approfondimento" evidenziate nella carta di microzonazione sismica di II livello, legate all'estrema variabilità laterale della litostratigrafia.

In ragione della documentazione disponibile e della sua esaustività, si ritiene che gli aspetti sismici abbiano un livello di approfondimento sufficiente per il Piano di lottizzazione in oggetto".

pag. 1/2

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso
Viale A. De Gasperi n.1 - 31100 Treviso
Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 657554 - 657547
e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it
P.E.C. : geniociviletv@pec.regione.veneto.it



Richiamati i pareri espressi dallo scrivente Ufficio con note:

- prot. n. 384424 del 23/08/2012 per il "Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) di Cornuda- Parere sismico ai sensi dell'art. art. 89 D.P.R. 380/2001 e parere di compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. 3308/2008";
- prot. n. 304462 del 25/07/2017 "Parere sismico ai sensi della D.G.R. 1572/2013 e parere idraulico ai sensi della DGR 2948/09 per il Piano degli Interventi del Comune di Cornuda",

si esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. n. 1572/2013 per il P.U.A. "Piano di Lottizzazione Residenziale Matteotti 2", in Comune di Cornuda, con le seguenti prescrizioni:

- in fase di progettazione delle opere, siano applicate le disposizioni di cui al D.M. 17/01/2018;

Si allega alla presente il parere espresso dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo, nota prot. n. 457108 del 11/02/2019.



IL DIRETTORE
U.O. GENIO CIVILE DI TREVISO
- ing. Alvise Luchetta -

pag. 2/2

Ufficio 6 – Edilizia in zona sismica
Responsabile istruttoria: ing. Luciano Nasato
Per informazioni: arch. Laura Zanello
Segreteria edilizia in zona sismica: 0422- 6575 08
Orario ricevimento pubblico: mart e ven 9.00-12.30

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso
Viale A. De Gasperi n.1 - 31100 Treviso
Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 657554 - 657547
e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it
P.E.C. : geniociviletv@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 11 FEB. 2019 Protocollo N° 57108 Class: C101 Prat. Fasc. Allegati N° ✓

Oggetto: Comune di Cornuda (TV): parere di competenza, ai sensi dell'articolo 89 del DPR 380/2001, relativo al PUA Piano di Lottizzazione Matteotti

U. O. Genio Civile di Treviso
SEDE

Si riscontra la richiesta, trasmessa con nota prot. n. 20174 del 17 gennaio 2019, del parere di compatibilità sismica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e della DGR 1572/2013, relativamente al PUA - Piano di lottizzazione Matteotti.

Al riguardo si esprimono le seguenti considerazioni.

Il Comune di Cornuda, nella sua interezza, è stato oggetto di uno studio di Microzonazione Sismica di II e III livello redatto dai geologi Marinoni e Olivotto e qui trasmesso con nota n. 445560 del 15 novembre 2016. Su tale studio, con parere n. 297760 del 20 luglio 2017, la scrivente ha espresso una valutazione di completezza ed esaustività.

La documentazione di progetto riguardante il PUA in esame, comprende una specifica relazione geologica redatta dal geol. Callegari che, grazie a dati bibliografici preesistenti e a due trincee esplorative eseguite espressamente per il Piano di Lottizzazione, mette in luce tutte le caratteristiche geologiche del sottosuolo nel sito di intervento. Nello specifico, al di sotto di uno strato di alterazione superficiale di spessore compreso tra 1 e 1,3 m, si trova uno strato ghiaioso spesso 30 m che passa, verso strati più profondi, a conglomerati localmente fessurati appartenenti alla formazione del Conglomerato del Montello.

L'area del piano di lottizzazione Matteotti in via Istria si colloca in un tratto di pianura del territorio comunale che, secondo la carta di microzonazione sismica di II livello, è soggetta a valori di amplificazione sismica litostratigrafica bassi, con Fa compreso tra 1,2 e 1,5. L'area di intervento non ricade nelle "Zone con necessità di approfondimento" evidenziate nella carta di microzonazione sismica di II livello, legate all'estrema variabilità laterale della litostratigrafia.

In ragione della documentazione disponibile e della sua esaustività, si ritiene che gli aspetti sismici abbiano un livello di approfondimento sufficiente per il Piano di lottizzazione in oggetto.

IL DIRETTORE
Ing. Marco Ruffatti

Per informazioni:
U.O. Geologia, ing. Michele Antonello
Geol. Dario Tisoni 041 2792182

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Geologia e Georisorse

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412792130-2142 - Fax 0412792545
pec: geologia@pec.regione.veneto.it - e-mail: geologia@regione.veneto.it